

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Según el Reglamento de producto de construcción n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011.

n. 02-12209-2013 Rev 2

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Cerradura salida de emergencia / Cerradura antipánico Series "MITO".

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Cerradura salida de emergencia
1.43019.YY.x.xx.xx, 1.43020.YY.x.xx.xx,
1.43021.YY.x.xx.xx, 1.43024.YY.x.xx.xx, 1.43025.YY.x.xx.xx,
1.43026.YY.x.xx.xx, 1.43000.YY.x.xx.xx, 1.43014.YY.0.xx.xx, 1.43015.YY.0.xx.xx

Controcerradura salida de emergencia
mod. 1.43091.xx.0.xx.xx

Accessories
1.06142.8x.0.xx.xx.xx, 1.07073.20.0.xx.xx.xx, 1.07089.50.0.xx.xx, 1.07088.03.0.xx.xx ,
1.07090.50.0.00.00.xx, 1.07091.50.0.00.00.xx,

YY= Entrada / Forend 65,80 mm

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Puertas en vías de evacuación

4. Nombre o marca registrados de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. En su caso, nombre y direction de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema I

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :

Norma armonizada : EN12209:2003 / AC 2005

Organismo notificado: ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme al:
Sistema I

y expedido el certificado de conformidad: 0425-CPR-000936

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

NA

9. Rendimiento declarado:

Caratteristica essenziale/Essential Characteristic	Prestazione/Performance	Specifica tecnica armonizzata/Harmonised technical specification
Chiusura automatica/Self closing ability		
Forza di chiusura/Closing force	<15N.	EN12209:2003 par. 5.4.2
Forza di ritorno dello scrocco/ Return force of latch bolt	min. 2,5N	EN12209:2003 par. 5.1.2
Durata dell'azione di chiusura automatica/Durability of self closing action		
Durata del meccanismo dello scrocco/ Durability of latch action	Grade S	EN12209:2003 par. 5.3.1
Capacità di mantenere la porta chiusa, e non contribuire alla propagazione del fuoco/Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire		
Resistenza al carico laterale sullo scrocco/Resistance to side load on latch bolt	grade 3 Min 3 KN	EN12209:2003 par. 5.2.1
Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/antifumo/Suitability for use on fire/smoke doors	Grade 1- Adatto all'uso su porte tagliafuoco/ Suitable for use on fire doors	EN12209:2003 par. 5. 5 / Annex A
Controllo delle sostanze pericolose /Control of dangerous substances		
Presenza di sostanze dannose/ Presence of dangerous substances	Pass	EN12209:2003 par. 5.1.1

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por

Paolo Caputo – Legal Representative

Faenza (RA) 19/05/2020.....
(lugar y fecha de emisión)

CISA s.p.A.
Via G. Oberdan, 42
FAENZA

(firma)