

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Según el Reglamento de producto de construcción n.º305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011.

n. 04-1125-2013 rev. 3

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Cerradura salida de emergencia / Cerradura antipánico Serias “59600” y “Securistyle a Mortaiser”.

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Series “59600” mod. 1.59605.00.0.xx.xx.xx, 1.59615.00.0.xx.xx.xx,
1.59616.00/10.0.xx.xx.xx, 1.59646.00.0.xx.xx.xx, 1.59647.00.0.xx.xx.xx

Bars mod.1.07007.13/60.0.xx,1.07007.14/61.0.xx,1.07007.15/62.0.xx

Series “SECURISTYLE A MORTAISER” ref. 2.210.01x,2.216.01x

Cerradura antipánico “MITO PANIC” mod. 1.43120.65.x.00.xx.xx.xx
1.43110.65/66.x.00.xx.xx.xx, 1.43111.65.x.00.xx.xx.xx, 1.43120.65.x.00.xx.xx.xx,
1.43130.65.x.00.xx.xx.xx, 1.43114.65.x.00.xx.xx.xx, 1.43115.65.x.00.xx.xx.xx,
1.43116.65.x.00.xx.xx.xx, 1.13110.65.x.xx.xx.xx, 3201001.016, 1.13210.65.0.xx.xx,
1.13115.65.0, 1.13215.65.0

Contracerradura Serie “MITO PANIC” mod. 1.43190.65/66.x.00.xx.xx,
1.43190.77.x.00.xx.xx, 1.43190.95/96.x.00.xx.xx, 1.43191.65/66.x.00.xx.xx.xx,
1.43191.95/96.x.00.xx.xx, 3201001.024

Accesorio mod. 1.07088.03.0.xx.xx.xx, 1.07089.50.0.xx.xx.xx, 1.07090.50.0.xx.xx.xx,
1.07091.50.0.xx.xx.xx, 1.06142.8x.0.xx.xx.xx, 1.07081.12.0.xx, 1.07073.20.0.xx.xx,
3305012, 3305016, 3105080, 2401046, 2401001

Accesorio externo : 1.07070-1x-0-xx-xx-xx, 1.07074-5x-0-xx-xx-xx, 1.07074-70-0-xx-xx-xx, 4211103.xxx, SmartHandle AX A4 DIN1125

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Puertas en vías de evacuación

4. Nombre o marca registrados de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema I

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :

Norma armonizada : EN1125:2008

Organismo notificado: ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme al:
Sistema I

y expedido el certificado de conformidad: 0425-CPR-000639

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

NA

9. Rendimiento declarado:

Características esenciales	Rendimiento	Especificacion tecnicas armonizada
Capacidad de liberacion		
Funcion de liberacion	≤ 1 s	EN1125:2008 par. 4.1.2
Colocation del cierre para puerta antipánico	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.3
Bordes y esquinas que sobresalen	$\geq 0,5$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.5
Puerta de dos hojas	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.7
Montage de la barra de accionamiento	Z ≤ 150 mm	EN1125:2008 par. 4.1.9
Longitud de la barra de accionamiento	≥ 60 % de la puerta	EN1125:2008 par. 4.1.10
Resalto de la barra de accionamiento	W = 102 mm	EN1125:2008 par. 4.1.11
Fin de la barra de accionamiento	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.12
Superficie de accionamiento de la barra de conexion	V = 30 mm	EN1125:2008 par. 4.1.13
Varilla de control	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.14
Espacio libre de la superficie de la hoja de la puerta	R = ≥ 25 mm	EN1125:2008 par. 4.1.15
Espacio accesible	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.16
Movimiento libre de la puerta	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.17
Tornillo vertical superior	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.18
Pieza contrapuerta de bloqueo	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.20
Melida de la pieza contrapuerta de bloqueo	NA	EN1125:2008 par. 4.1.21
Melida y dimension de la puerta	Clase 7	EN1125:2008 par. 4.1.23 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.8
Dispositivo de acceso exterior	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.24 6.3.2
Fuerzas de liberacion	≤ 80 N y ≤ 220 N	EN1125:2008 par. 4.2.2 6.3.2
Requisitos de seguridad	Clase 2	EN1125:2008 par. 6.3.7
Durabilidad de la capacidad para liberar		
Resistencia a la corrosion	Clase 4	EN1125:2008 par. 6.2.3
Rango de temperatura	< 50 %	EN1125:2008 par. 6.2.2
Lubricacion	20000 ciclos	EN1125:2008 par. 4.1.22 6.3.4
Fuerza de cierre	≤ 50 N	EN1125:2008 par. 4.2.3 6.3.3
Capacidad de funcionamiento permanente	Clase 7; 200000 ciclos	EN1125:2008 par. 4.2.4 6.3.4
Resistencia de la barra de accionamiento contra el uso indebido – barra horizontal	1000 N	EN1125:2008 par. 4.2.5 6.3.5
Resistencia de la barra de accionamiento contra el uso indebido –Barra vertical	NA	EN1125:2008 par. 6.3.6 or 4.1.19 4.2.6

Capacidad de funcionamiento en cuanto a la capacidad de cerrarse automáticamente C, frente a envejecimiento y pérdida de calidad		
Fuerza de cierre	<= 50 N	EN1125:2008 par. 6.3.3
Capacidad de funcionamiento permanente	Clase 7, 200000 ciclos	EN1125:2008 par. 6.3.4
Fuerza de cierre	<= 50 N	EN1125:2008 par. 6.3.3
Resistencia al fuego E (cierre de espacios) e I (aislamiento termico)		
Idoneidad de los cierres para puertas antipánico para su empleo en puertas cortafuegos – requisitos adicionales	Clase B	EN1125:2008 Annex B
Control sustancias peligrosas	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.25

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por

Maurizio Marguccio
CISA Legal Representative

Faenza (RA) 26/03/2024
(lugar y fecha de emisión)

(firma)

