



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

# CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: ES078559

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

## EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado,

Cumplen con la norma:

**UNE-EN 3-7:2004/A1:2008**

Fabricante:

**ANAF FIRE PROTECTION S.P.A**

Centro de producción:

- 1.- VIA DEL COMMERCIO, Nº 4 - IT27020 - TORRE D'ISOLA - MILAN (ITALIA)
- 2.- VIA DELL INDUSTRIA, Nº 18/20 - IT27020 - TORRE D'ISOLA - MILAN (ITALIA)
- 3.- VIA DELL INDUSTRIA, Nº 1 - IT27020 - TORRE D'ISOLA - MILAN (ITALIA)

Los productos son sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica, y por Bureau Veritas Certification al ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 3-10:2010.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 30 / 03 / 2017

Fecha de actualización: 10 / 07 / 2023

Fecha de caducidad: 29 / 03 / 2026



Mónica Botas  
Directora de Certificación







# ANEXO AL CERTIFICADO nº ES078559

Fecha: 10 / 07 / 2023

BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

| Marca | Modelo     | Tipo Presurización y PS | Agente Extintor (Tipo y Carga) | Tª de Utilización | Eficacias        | Fecha      |
|-------|------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| ANAF  | PS1-X      | Permanente 9 bar        | Polvo A32 ABC 1kg              | -30 / +60         | 5 A 34 B C       | 12/07/2006 |
| ANAF  | PS1-XN     | Permanente 9 bar        | Polvo A32 ABC 1kg              | -30 / +60         | 5 A 34 B C       | 12/07/2006 |
| ANAF  | PS1-P      | Permanente 9 bar        | Polvo A32 ABC 1kg              | -30 / +60         | 5 A 34 B C       | 15/05/2012 |
| ANAF  | PS2-Y      | Permanente 9 bar        | Polvo ABC 2kg                  | -30 / +60         | 13A – 89B C      | 12/07/2006 |
| ANAF  | PS2-P      | Permanente 9 bar        | Polvo ABC 2kg                  | -30 / +60         | 13A – 89B C      | 12/07/2006 |
| ANAF  | PS6-HH     | Permanente 13 bar       | Polvo A32 ABC 6kg              | -30 / +60         | 34A - 233B C     | 15/05/2012 |
| ANAF  | PS6-J ABC  | Permanente 13 bar       | Polvo A32 ABC 6kg              | -30 / +60         | 34A - 233B C     | 15/05/2012 |
| ANAF  | PS6-HJ ABC | Permanente 13 bar       | Polvo ABC 6kg                  | -30 / +60         | 34A - 233B C     | 15/05/2012 |
| ANAF  | FS2-Y      | Permanente 11 bar       | Agua + aditivos 2 litros       | 0 / +60           | 8A – 70B – 25F   | 12/07/2006 |
| ANAF  | FS2-P      | Permanente 11 bar       | Agua + aditivos 2 litros       | 0 / +60           | 8A – 70B - 25F   | 15/05/2012 |
| ANAF  | FS6-J      | Permanente 11 bar       | Agua + aditivos 6 litros       | 0 / +60           | 27A – 233B       | 12/07/2006 |
| ANAF  | FS6-JF     | Permanente 11 bar       | Agua + aditivos 6 litros       | 0 / +60           | 27A – 233B – 75F | 15/05/2012 |
| ANAF  | FS9-J      | Permanente 11 bar       | Agua + aditivos 9 litros       | 0 / +60           | 34A – 233B       | 12/07/2006 |
| ANAF  | CS2-AB     | Permanente 169,3 bar    | CO <sub>2</sub> 2kg            | -30 / +60         | 34B              | 3/11/2014  |
| ANAF  | CS5-AB     | Permanente 169,3 bar    | CO <sub>2</sub> 5kg            | -30 / +60         | 89B              | 3/11/2014  |
| ANAF  | CS2-AM     | Permanente 169,3 bar    | CO <sub>2</sub> 2kg            | -30 / +60         | 34B              | 3/11/2014  |
| ANAF  | CS5-AM     | Permanente 169,3 bar    | CO <sub>2</sub> 5kg            | -30 / +60         | 89B              | 3/11/2014  |
| ANAF  | PS3-HX ABC | Permanente 13 bar       | Polvo ABC 3kg                  | -30/ +60          | 13A 89B C        | 4/02/2016  |
| ANAF  | PS9-HH ABC | Permanente 13 bar       | Polvo ABC 9Kg                  | -30/ +60          | 43A 233B C       | 4/02/2016  |
| ANAF  | FS6-LHF    | Permanente 11 bar       | Agua + aditivos 6 litros       | 0 / +60           | 27A – 233B – 75F | 4/02/2016  |
| ANAF  | FS9-LHF    | Permanente 11 bar       | Agua + aditivos 9 litros       | 0 / +60           | 34A – 233B – 75F | 4/02/2016  |



Mónica Botas  
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24  
28108 Alcobendas (MADRID)

