

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



DoP N°: 013

Designación técnica	N° de fases aisladas x/G	Sección nominal de conductores de cobre (mm ²)
RZ1-K	2X1.5, 2X2.5, 3X1, 3X1.5,3X2.5	

Datos

SEDILES S.A.

Polígono Industrial La Estación nave 11,50180 Utebo – Zaragoza (España)

Email: info@sediles.com Tlf: 976 78 60 27

Usos previstos

Este cable se recomienda en las instalaciones donde se necesitan características mejoradas en caso de incendio. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita daños a los equipos eléctricos. Para su uso en locales pública concurrencia como hospitales, escuelas, aeropuertos, comercios, plantas de producción entre otros.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 1+

Organismos notificados

N° 0370 Lgai Technological Center (APPLUS)

Declaración de prestaciones

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Cca-s1b,d1,a1	EN 50575:2014+ A1:2016
Sustancias peligrosas	NPD	

La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) n° 05/2011, bajo la sola responsabilidad de SEDIELS SA.

Firmado, por y en nombre de :

María Angeles Gil Gómez
Directora General de SEDIELS SA
Zaragoza a 17 de octubre de 2024